

**[3.4.10] Tarif-Schaltungen****ÜBERSICHT -  
TARIFSCHALTBILDER****Allgemeines zu den Tarifschaltsbildern**

Bei der Ausführung des Messbereiches ist auf die vom Kunden gewünschten Bedarfsarten und die benötigte Zähler-Nennstromstärken in der Anlage zu achten.  
Für Anlagen im TN-Netzen besteht in Österreich die gesetzliche Verpflichtung als Schutzmaßnahme die Nullung mit Zusatzschutz anzuwenden (Nullungsverordnung).

Bei der Ausführung ist weiter zu beachten, dass von der maximal einsetzbaren Nachzählerhauptsicherung bzw. von der maximal einsetzbaren Vorzählersicherung, das Netzbereitstellungsentgelt abhängt.

Abkürzungen:

TN-System -> Anwendung der Nullung

TT-System -> Anwendung der Fehlerstrom-Schutzschaltung

BT = Basistarif

ZT = Zusatztarif

NZHS = Nachzählerhauptsicherung

HW-Speicher = Heißwasserspeicher

gewünschte  
Tarifskizze  
"anklicken"

**Basistarif:**

**Ausführungsschema - Basistarif im TN - System**  
**(Nennstrom bis 40 A Basistarif)** (Grundauführung bei Nullung)

**Ausführungsschema - Basistarif im TN - System**  
**(Nennstrom 50 A und 63 A)**

Ausführungsschema - **Basistarif im TT - System (Nennstrom bis 40 A)** (Grundausführung bei Fehlerstrom-Schutzschaltung)

Detailausführung **Basis- und Zusatztarif** (NZHS bis 40 A)

## **Zusatztarif: "Unterbrechbare Lieferung"**

UL für  
**HW-Speicher 1~** (direkte Schaltung)

UL für  
**HW-Speicher 3~** (indirekte Schaltung)

UL für **HW-Speicher mit BT/ZT-Umschalter 1~** (direkte Schaltung)

UL für **HW-Speicher - mehrere Kundenanlagen 1~** (direkte Schaltung)

UL für  
**Speicherheizung 3~** (indirekte Schaltung)

UL für **Speicherheizung und HW-Speicher 3~** (indirekte Schaltung)

UL für **mehrere Kundenanlagen mit Speicherheizung**

UL für  
**Allgemeine**  
**Anwendung**

UL für **Großküchen,**  
**Back- u. Keramiköfen**

UL für  
**Kirchenbankheizung**

UL für **Wärmepumpe** und **HW-Speicher**  
bis 3~ (indirekte Schaltung)

UL für **Wärmepumpe** mit  
**Basistarifversorgung** der **Steuerung**